

**COMPROMISO DE GESTIÓN
RELEVAMIENTO AIRE ACONDICIONADO
SUB SUELO**

N°	OFICINA	CANT	MARCA	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES
001	SERVICIO DE APOYO	1	BRILLIANT	12.000	SI	01/06	21/11	
002	DTO INFRAESTRUCTURA	1	CHIGO	12.000	SI	01/06	21/11	
004	CORRESPONDENCIA	1	BRILLIANT	9.000	SI	01/06	21/11	
	MANTENIMIENTO	1	AUX	12.000	SI	01/06	21/11	
006	SALA DE CORO	1	TRANE	18.000	SI	01/06	21/11	NO TIENE CONTROL
0014	SUMINISTROS	1	BRILLIANT	9.000	SI	01/06	21/11	
0015	COOPERATIVA DE LIMPIEZA							NO HAY
0016	CHOFERES							NO HAY
0017	COOPERATIVA ATENEA	1	MZB	12.000	SI	01/06	21/11	
0018	INSPECCIÓN GENERAL DEL PSICÓPATA							NO HAY
	CANTINA	1	WEST POINT	12.000	SI	01/06	21/11	
	COMEDOR	1	AUX	18.000	SI	01/06	21/11	
		1	AUX	18.000	SI	01/06	21/11	

LEONARDO G. MUZIO
Téc. Inst. Sanitario
Ministerio de Salud

**COMPROMISO DE GESTIÓN
RELEVAMIENTO AIRE ACONDICIONADO
PLANTA BAJA**

Nº	OFICINA	CANT	MARCA	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES
	TELEFONIA	1	BRILLIANT	9.000	SI	31/05	17/11	
01	DIO DE HABILITACIÓN Y CONTROL DE PROFESIONALES DE LA SALUD	1	VIVAX	12.000	SI	31/05	17/11	
		1	AIRWAY	12.000	SI	31/05	17/11	
02	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	1	THERMOCONTROL	24.000	SI	31/05	17/11	
		1	THERMOCONTROL	24.000	SI	31/05	17/11	
04	EVALUACIÓN DE PROCESO ASISTENCIA	1	ELECTRA	12.000	SI	31/05	17/11	NO FUNCIONA
		1	PANASONIC	12.000	SI	31/05	17/11	
06	DIVISIÓN EVALUACIÓN SANITARIA	1	SIN MARCA	18.000	SI	30/11	15/11	
		1	GREE	18.000	SI	30/05	15/11	
		1	GREE	18.000	SI	30/05	15/11	
		1	VENTU	24.000	SI	30/05	15/11	ESPACIO MUY GRANDE FALTARÍA UN EQUIPO
	DIRECCIÓN	1	FUJITSU	12.000	SI	30/05	15/11	
		1	FUJITSU	12.000	SI	30/05	15/11	
08	SUSTANCIAS CONTROLADAS	1	AIRWAY	9.000	SI	31/05	15/11	
		1	VENTU	18.000	SI	31/05	15/11	
09	ATENCIÓN AL USUARIO	1	VIMAX	12.000	SI	31/05	17/11	
		1	BRILLIANT	12.000	SI	31/05	17/11	
010	COMISIÓN INTERNA	1	BRILLIANT	12.000	SI	31/05	17/11	
		1	PANAVOX	9.000	SI	31/05	17/11	
12	DIO DE ALIMENTOS	1	FUJITSU	24.000	SI	30/05	15/11	
		1	FUJITSU	12.000	SI	30/05	15/11	
		1	MITSUBISHI	18.000	SI	30/05	15/11	
013	RELACIONES INTERNACIONALES	1	VENTU	18.000	SI	30/05	15/11	
		1	VENTU	12.000	SI	30/05	15/11	
		1	WESTPONINT	9.000	SI	30/05	15/11	
015	ARCHIVO DIO DE PERSONAL	1	PANAVOX	18.000	SI	30/05	15/11	

LEONARDO G. MUZIO
Téc. Inst. Sanitario
Ministerio de Salud

**COMPROMISO DE GESTIÓN
RELEVAMIENTO AIRE ACONDICIONADO
PLANTA BAJA**

N°	OFICINA	CANT	MARCA	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES
	ANEXO A	1	BRILLIANT	18.000	SI	30/05	15/11	
		1						ANTIGUO/ NO FUNCIONA/ PARA RETIRAR
	ANEXO B CUENTAS PERSONALES	1	WESTPONINT	24.000	SI	30/05	15/11	
	ANEXO B REGISTRO Y CONTROL	1	BRILLIANT	9.000	SI	30/05	15/11	FUNCIONA MAL
	ANEXO B SUELDOS	1	BRILLIANT	12.000	SI	30/05	15/11	
	ANEXO B CAPACITACIONES	1	BRILLIANT	12.000	SI	30/05	15/11	
	ANEXO B DESARROLLO	1	BRILLIANT	12.000	SI	30/05	15/11	

LEONARDO G. MUZIO
Téc. Inst. Sanitario
Ministerio de Salud

**COMPROMISO DE GESTIÓN
RELEVAMIENTO AIRE ACONDICIONADO
1 ER PISO**

Nº	OFICINA	CANT	MARCA	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES
101 A	PRENSA	1	MZB	12.000	SI	23/05	10/11	
101 B	SALA DE REUNIONES	1	CONFORT START	24.000	SI	23/05	10/11	
103 A	DIRECCIÓN	1	MZB	12.000	SI	23/05	10/11	ABAJO
103 B	SECRETARÍA	1	BRIILLANT	9.000	SI	23/05	10/11	ABAJO
103 C		1	AIR WAY	9.000	SI	23/05	10/11	ABAJO NO FUNCIONA
103 A		1	FAGOR	24.000	SI	23/05	10/11	ARRIBA
103 B		1	FAGOR	24.000	SI	23/05	10/11	ARRIBA
103 C		1	PANASONIC	12.000	SI	23/05	10/11	ARRIBA
	SALON DE ACTOS	1	AIRWAY	60.000	SI	23/05	13/11	MUCHO RATO PRENDIDO LARGA AGUA
		1	AIRWAY	60.000	SI	23/05	13/11	
		1	AIRWAY	12.000	SI	23/05	13/11	
	SALÓN DE ACTOS CHICO	1	AIRWAY	12.000	SI	23/05	13/11	
		1	AIRWAY	12.000	SI	23/05	13/11	
		1	MZB	12.000	SI	24/05	14/11	
102	REGULACIÓN ECONÓMICA	1	MZB	12.000	SI	24/05	14/11	
		1	TEMIM	12.000	SI	24/05	14/11	
		1	SURREY		NO	24/05	14/11	ANTIGUO. DAR DE BAJA
102	SINADI	1	PANASONIC	12.000	SI	24/05	14/11	
102	DTO DE ANALISIS SECTORIAL	1	THERMOCONTROL	12.000	SI	24/05	14/11	
102	RECEPCIÓN	1	THERMOCONTROL	9.000	SI	24/05	14/11	
102	DIRECCIÓN	1	THERMOCONTROL	12.000	SI	24/05	14/11	
104	DEMPESA	1	PANASONIC	12.000	SI	25/05	14/11	
		1	PANASONIC	12.000	SI	25/05	14/11	
		1	PANASONIC	12.000	SI	25/05	14/11	
104	ECONOMIA DE LA SALUD	1	PANASONIC	12.000	SI	25/05	14/11	
104	METAS	1	PANASONIC	12.000	SI	25/05	14/11	
107	ÁREA ECONÓMICA DE LA SALUD	1	ELECTRA	18.000	SI	24/05	13/11	
106	DIGECOR RECEPCIÓN	1	ELECTRA	24.000	NO	26/05		NO FUNCIONA. HAY RECLAMO EXISTENTE

LEONARDO G. MUZIO
Téc. Inst. Sanitario
Ministerio de Salud

**COMPROMISO DE GESTIÓN
RELEVAMIENTO AIRE ACONDICIONADO
1 ER PISO**

N°	OFICINA	CANT	MARCA	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES
106	COORDINACIÓN TÉCNICA	1	VIMAX	9.000	SI	26/05	14/11	
106	DIRECCIÓN	1	ELECTRA	18.000	SI	26/05	14/11	
106	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	1	VIMAX	9.000	SI	26/05	14/11	
106	COMEDOR	1	WESTPOIN	9.000	SI	26/05	14/11	
106	SECRETARÍA	1	WESTPOIN	9.000	SI	26/05	14/11	ARRIBA
106	DIGECOR	1	WESTPOIN	9.000	SI	26/05	14/11	ARRIBA
108	COMISIONES	1	FRIGIDAIRE					ANTIGUO FUNCIONANDO
		1	WESTPOIN	24.000	SI	30/05	14/11	
		1	AIRWAY	12.000	SI	26/05	14/11	
		1	AIRWAY	12.000	SI	26/05	14/11	
		1	AIRWAY	12.000	SI	26/05	14/11	
110 A	ÁREA DE CALIDAD Y GESTIÓN DEL CAMBIO	1	BILLIANT	9.000	SI	29/05	14/11	
		1	ZIAM	12.000				NO FUNCIONA
110 B	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	1	WESTPOIN	12.000	SI	29/05	14/11	
109	JUNASA SECRETARIA	1	THERMOCONTROL	18.000	SI	24/05	13/11	
109	JUNASA SECRETARÍA GRAL	1	TUGETMAN	12.000	SI	24/05	13/11	
109	SECRETARÍA DE PRESIDENCIA	1	TUGETMAN	12.000	SI	24/05	13/11	
109	SALA DE REUNIONES	1	MZB	18.000	SI	24/05	13/11	ANDA MAL
109 D	ASESORÍA LETRADA	1	PANASONIC	18.000	SI	24/05	13/11	
109 E	JUNASA	1	PANASONIC	18.000	SI	24/05	13/11	
109	PRESIDENCIA	1	AIRWAY	24.000	SI	24/05	13/11	
ANEXO A	SERVICIO DE SALUD	1	BILLIANT	18.000	SI	29/05	15/11	
ANEXO A	ARQUITECTURA	1	BILLIANT	18.000	SI	29/05	15/11	
ANEXO A	TÉCNICOS	1	BILLIANT	18.000	SI	29/05	15/11	
ANEXO A	ADMINISTRACIÓN	1	BILLIANT	18.000	SI	29/05	15/11	
ANEXO B	NOTARIAL	1	BILLIANT	18.000	SI	29/05	15/11	ARRIBA
ANEXO B	SECRETARÍA	1	BILLIANT	18.000	SI	29/05	15/11	
ANEXO B	DIRECCIÓN	1	BILLIANT	18.000	SI	29/05	15/11	

LEONARDO G. MATHZIO
Téc. Inst. Sanitario
Ministerio de Salud

**COMPROMISO DE GESTIÓN
RELEVAMIENTO AIRE ACONDICIONADO
1 ER PISO**

N°	OFICINA	CANT	MARCA	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES
		1	BRILLIANT	18.000	SI	29/05	15/11	
ANEXO B	SALA DE REUNIONES	1	BRILLIANT	18.000	SI	29/05	15/11	

LEONARDO G. MUZIO
Téc. Inst. Sanitario
Ministerio de Salud

**COMPROMISO DE GESTIÓN
RELEVAMIENTO AIRE ACONDICIONADO
2 DO PISO**

N°	OFICINA	CANT	MARCA	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES
201	ASESOR DE MINISTRO	1	THERMOCONTROL	12.000	SI	16/05	07/11	
202	SECRETARIA DE MINISTRO	1	BILLIANT	24.000	SI	16/05	06/11	
		1	BILLIANT	24.000	SI	16/05	06/11	
202	SUB SECRETARIO	1	BILLIANT	24.000	SI	16/05	06/11	
		1	MZB	24.000				NO FUNCIONA
202	HALL MINISTRO	1	AIRWAY	12.000	SI	16/05	06/11	
204	DIRECCIÓN	1	AIRCLASS	12.000	SI	16/05	07/11	NO FUNCIONA
204		1	THERMOCONTROL	24.000	SI	16/05	07/11	
		1	PANAVOX	9.000	SI	16/05	07/11	
207	DIRECCIÓN	1	PANAVOX	12.000				NO FUNCIONA
207	SECRETARIA DE MINISTRO	1	MZB	12.000	SI	17/05/	07/11	
209	ADSCRIPTOS	1	ELECTRA	24.000	SI	17/05	07/11	
206 B	ASESOR DIGESE	1	BILLIANT	12.000	SI	17/05	07/11	
206 A	ASESOR DIGESA - SALA DE REUNIONES-	1	BILLIANT	9.000	SI	17/05	07/11	
		1	BILLIANT	12.000	SI	17/05	07/11	
206 A	ASESORES DIGESA	1	BILLIANT	12.000	SI	17/05	07/11	
		1	BILLIANT	9.000	SI	17/05	07/11	
206 C		1	BILLIANT	12.000	SI	17/05	07/11	
208	ASESOR MINISTRO	1	PANAVOX	9.000	SI	17/05	07/11	
210	ASESORIA MINISTRO	1	PANASONIC	12.000	SI	19/05	10/11	MUY POCA POTENCIA
210	JURÍDICA	1	CARRIER	9.000	SI	19/05	10/11	
211	COMPROMISO DE GESTIÓN	1	BILLIANT	12.000	SI	17/05	07/11	
212 A	CAPACITACIÓN	1	PANAVOX	12.000	SI	17/05	08/11	
212 B	TABACO	1	CONSUL	7.500	SI			NO FUNCIONA
213	SUBDIRECTORA DIGESA	1	WESTPOINT	12.000	SI	19/05	08/11	
219	DIRECCIÓN	1	INDOR KFR 506W	18.000	SI	19/05	08/11	
219	SECRETARIA	1	VERTU	24.000	SI	19/05	08/11	
219	CONTABLE	1	CONFORTSTART	12.000	SI	19/05	08/11	

LEONARDO GARCIA
Téc. Inst. Sanitario
Ministerio de Salud

[illegible]

LEONARDO G. M.
Téc. Inst. Sanitar
Ministerio de Sa

**COMPROMISO DE GESTIÓN
RELEVAMIENTO AIRE ACONDICIONADO
3 ER PISO**

Nº	OFICINA	CANT	MARCA	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES
301	DIVISIÓN NORMAS SANITARIA	1	PANASONIC	12.000	SI	09/05	06/11	FUNCIONA MAL
303	DIVISIÓN NORMAS SANITARIA	1	PANASONIC	12.000	SI	09/05	06/11	
305	DIVISIÓN NORMAS SANITARIA	1	PANASONIC	12.000	SI	09/05	06/11	
302	SECTOR NOTARIAL	1	MZB	12.000	SI	09/05	06/11	
304	DIVISIÓN EVALUACIÓN SANITARIA	1	VERTU	24.000	SI	09/05	06/11	
306	DTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA	1	VIVAX	12.000	SI	09/05	06/11	
308	DTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA	1	CONFORTHOUSE	12.000	SI	09/05	06/11	
310	EVALUACIÓN SANITARIA SECTOR OPTICO	1	TCL	24.000	SI	09/05	06/11	
312	SALA DE REUNIÓN	1	BRILLIANT	12.000	SI	09/05	06/11	
307	RIRECCIÓN DE RREF	1	WESTPOINT	12.000	SI	09/05	06/11	
309	CONTABILIDAD	1	PANASONIC	12.000	SI	09/05	06/11	
311	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL	1	BRILLIANT	12.000	SI	09/05	06/11	
315	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL	1	MZB	12.000	SI	09/05	06/11	
314	DTO DE LIQUIDACIÓN	1	THERMOCOCONTROL	18.000	SI	10/05	03/11	
314	FISCALIZACIÓN QUÍMICOS	1	PANASONIC	12.000	SI	10/05	03/11	
314	FISCALIZACIÓN QUÍMICOS	1	BRILLIANT	12.000	SI	10/05	03/11	
314	FISCALIZACIÓN QUÍMICOS	1	CONFORTHOUSE	12.000	SI	10/05	03/11	
314	FISCALIZACIÓN QUÍMICOS	1	BRILLIANT	12.000	SI	10/05	03/11	
314	FISCALIZACIÓN QUÍMICOS	1	WESTPOINT	12.000	SI	10/05	03/11	
317	INTERVENCIÓN DE PAGOS	1	BRILLIANT	12.000	SI	10/05	03/11	
319	TESORERÍA	1	THERMOCOCONTROL	18.000	SI	10/05	03/11	
321	TESORERÍA	1	BRILLIANT	12.000	SI	10/05	03/11	
324	FISCALIZACIÓN	1	WESTPOINT	18.000	SI	10/05	01/11	
		1	PANAVOX	12.000	SI	10/05	01/11	
				18.000	SI	10/05	01/11	NO CORTA

LEONARDO G. MUÑOZ
Téc. Inst. Sanitar
Ministerio de Sa.

**COMPROMISO DE GESTIÓN
RELEVAMIENTO AIRE ACONDICIONADO
3 ER PISO**

N°	OFICINA	CANT	MARCA	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES
324	FISCALIZACIÓN	1	INVERTER	18.000	SI	10/05	01/11	
		1	INVERTER	18.000	SI	10/05	01/11	
326	GOBIERNO ELECTRONICO	1	BILLIANT	12.000	SI	12/05	31/10	
		1	MZB	12.000	SI	12/05	31/10	
326	GOBIERNO ELECTRONICO	1	MZB	12.000	SI	12/05	31/10	
		1	MZB	12.000	SI	12/05	31/10	
ANEXO	INFORMÁTICA	1	AIRWAY	24.000	SI	12/05	01/11	
		1	WESTPOINT	12.000	SI	12/05	01/11	
ANEXO	SERVIDORES	1	BILLIANT	24.000	SI	12/05	01/11	
		1	BILLIANT	24.000	SI	12/05	01/11	
ANEXO A	SOPORTE	1	PANASONIC	12.000	SI	12/05	01/11	
		1	AIRWAY	12.000				NO FUNCIONA
ANEXO A	MESA DE SERVICIO	1	TEM	12.000	SI	12/05	01/11	
ANEXO B	TCR	1	MITSUBISHI	24.000				NO FUNCIONA
ANEXO B	CGN	1	MZB	12.000	SI	12/05	31/10	
ANEXO B	COMERCIO EXTERIOR	1	PANAVOX	12.000	SI	12/05	31/10	
ANEXO B	COMPRAS	1	PANAVOX	12.000	SI	12/05	31/10	
		1	BILLIANT	12.000	SI	12/05	31/10	
ANEXO B	RRMM	1	PANAVOX	24.000	SI	12/05	31/10	
		1	BILLIANT	9.000	SI	12/05	31/10	

LEONARDO G. MUZIO
Téc. Inst. Sanitario
Ministerio de Salud

**COMPROMISO DE GESTIÓN
RELEVAMIENTO AIRE ACONDICIONADO
4 TO PISO**

N°	OFICINA	CANT	MARCA	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES
401	DIRECCIÓN EPIDEMIOLOGÍA	1	TEM	18.000	SI	04/05	26/10	
403 A	EPIDEMIOLOGÍA	1	TEM	18.000	SI	04/05	26/10	
403 B	EPIDEMIOLOGÍA	1	AIRWEY	12.000	SI	04/05	26/10	
402	DTO VIGILANCIA EN SALUD	1	WESTPOINT					NO FUNCIONA
		1	AIRWEY	12.000	SI	04/05	30/10	
402	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD	1	PANASONIC	12.000	SI	03/05	30/10	
		1	PANASONIC	12.000	SI	03/05	30/10	
402	CNN	1	MZB	18.000	SI	03/05	30/10	FUNCIONA MAL
410	INMUNIZACIONES	1	WP	12.000	SI	03/05	30/10	
		1	PANASONIC	9.000	SI	03/05	30/10	
412	INFECCIÓN HOSPITALARIA	1	CONFORTSTAR	18.000				NO FUNCIONA
414	EPIDEMIOLOGÍA	1	COSTEL	18.000	SI	03/05	30/10	FUNCIONA MAL
407	ANÁLISIS DE DATOS	1	AIRWEY	12.000	SI	04/05	26/10	
417	ESTADÍSTICAS VITALES	1	BRILLANT	12.000				NO FUNCIONA
411	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES							
413	ESTADÍSTICAS VITALES							
418	SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL	1	VIVAX	9.000	SI	04/05	26/10	NO HAY
418	SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL DIRECCIÓN	1	CONFERTHOUSE	12.000	SI	04/05	26/10	
418	SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL	1	TEM	18.000	SI	04/05	26/10	
418	SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL	1	WESTPOINT	12.000	SI	04/05	26/10	
		1	WESTPOINT	12.000	SI	04/05	26/10	
418	SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL	1	VIVAX	9.000	SI	04/05	26/10	
418	ASESOR DEL MINISTRO	1	PANASONIC	18.000	SI	05/05	26/10	
422	ARQUITECTURA	1	CONFORTSTAR	18.000	NUEVO			EN OBRA
		1	CONFORTSTAR	24.000	NUEVO			EN OBRA

LEONARDO G. MUZIO
Téc. Inst. Sanitario
Ministerio de Salud

**COMPROMISO DE GESTIÓN
RELEVAMIENTO AIRE ACONDICIONADO
4 TO PISO**

Nº	OFICINA	CANT	MARCA	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES
419	AREA DE DIGITACIÓN Y CONTROL	1	MZB	12.000	SI	05/05	26/10	
426	VIGILANCIA Y FRONTERA	1	MZB	18.000	SI	05/05	26/10	
ANEXO A	SALUD MENTAL	1	PANASONIC	12.000	SI	05/05	26/10	
ANEXO A	NUTRICIÓN	1	BRILLIANT	12.000	SI	05/05	25/10	
ANEXO A	ADULTO MAYOR	1	BRILLIANT	12.000	RECLAMO DE UN AÑO			NO FUNCIONA
ANEXO A	NIÑEZ	1	BRILLIANT	12.000				NO FUNCIONA
ANEXO B	AREA PROGRAMATICA DIGESA	1	BRILLIANT	12.000	SI	05/05	26/10	
ANEXO B	SALUD SEXUAL	1	BRILLIANT	12.000	SI	05/05	25/10	
ANEXO B	SALUD OCULAR	1	BRILLIANT	12.000	SI	05/05	25/10	
ANEXO B	SALUD BUCAL	1	BRILLIANT	12.000	SI	05/05	25/10	

LEONARDO G. MUZIO
Téc. Inst. Sanitario
Ministerio de Salud

**COMPROMISO DE GESTIÓN
RELEVAMIENTO AIRE ACONDICIONADO
5 TO PISO**

N°	OFICINA	CANT	MARCA	BTU	LIMPIEZA DE FILTROS	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES
501	SUSTANCIAS CONTROLADAS	1	COSTEL	18.000	SI	03/05	25/10	
		1	MZB	12.000	SI	03/05	25/10	
502	PROYECTO GRP	1	CONFORTHOUSE	18.000	SI	03/05	25/10	
		1	WESTPOINT	18.000	SI	03/05	25/10	

LEONARDO G. MUZIO
Téc. Inst. Sanitario
Ministerio de Salud