

# **FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO**

## **Llamado Público (IM) N° 13/2023**

**COMUNICADO N° 05**  
**08/05/2023**

### **I. Enmiendas:**

#### **Enmienda N°5**

Se publica nueva versión del rubrado FIMM MSA-DA 006-GEP-RUB-002.

#### **Enmienda N°6**

Se publica plano A033 – Detalle puerta tablillas.

#### **Enmienda N°7**

Se fija nueva visita de obra para el miércoles 10 de mayo a la hora 10:00.

No es obligación para aquellos interesados que hayan concurrido a la instancia anterior.

### **II. Consultas:**

#### **Consulta N°1**

Solicitamos prórroga en la apertura de ofertas de la licitación del asunto.

**Fideicomitente****Fiduciario**

Respuesta:

Ver enmienda N° 4.

### **Consulta N°2**

Solicitamos a uds, longitud de ductos para la ventilación.

Respuesta:

Considerar 15,0 m lineales de ductos ø160. Ver enmienda N° 5.

### **Consulta N°3**

En la planilla de aluminio no aparecen las puertas de tablillas de los baños, solicitamos nos envíen detalle.

Respuesta:

Se adjunta plano con detalle. Ver enmienda N° 6.

### **Consulta N°4**

Solicitamos a uds. si es posible prórroga del llamado de referencia

Respuesta:

Ver enmienda N° 4.