

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO

Llamado Público (IM) N° 21/2023

COMUNICADO N° 02
12/07/2023

II. Consultas:

Consulta N°1

Favor detallar la sobrecarga a considerar para posibles cielorrasos a colocar, a tener en cuenta en los cálculos estructurales.

Respuesta:

Considerar 10kg/m².

Consulta N°2

Se solicita estudios de suelos para poder realizar un ante-proyecto viable en etapa de cotización.

Respuesta:

No se cuenta con estudios de suelo, se agregará información de fundación de edificaciones existentes.

Consulta N°3

Se solicita ventilación cenital en el punto 2.7.10 de la memoria, siendo los galpones a 1 agua, favor enviar detalle de lo que se debe considerar.

Respuesta:

La ventilación a colocar es celosías metálicas iguales a las de construcciones existentes.

Fideicomitente

Fiduciario

Consulta N°4

Se solicita planos de las posibles interferencias con infraestructuras preexistentes para su cotización. En caso de no contar con esta información, ¿qué debemos considerar en la propuesta económica?

Respuesta:

No se cuenta con planos de interferencias, éstas se visualizan en visita de obra.