

# FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO

## Llamado Público (IM) N° 28/2023

COMUNICADO N° 05  
05/09/2023

### II. Consultas:

#### Consulta N°2

Estamos mirando los gráficos y rubrado y vimos que no se encuentran las planillas de espejos.  
¿Podrían suministrarlas? o pasar las especificaciones?

#### Respuesta:

Son 4 espejos iguales, uno por baño, de 0.60 x 0.90, todos los cantos pulidos, espesor 4 mm, adheridos a pared con silicona neutra.